

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आजमगढ

पत्रांक : एस.टी./एफ.एस./आई-19 (स्कूल)/2019

दिनांक : 11-04-19

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
ठाकुर विद्या मन्दिर ग्लोबल स्कूल,  
कैथीशंकरपुर लालगंज आजमगढ।

विषय : जनपद के तहसिल लालगंज स्थित ठाकुर विद्या मन्दिर ग्लोबल स्कूल, कैथीशंकरपुर, लालगंज, आजमगढ का अग्निशमन के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

संदर्भ : आपका पत्रांक :

दिनांक : 05-04-19

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध आपके विद्यालय भवन ठाकुर विद्या मन्दिर ग्लोबल स्कूल, कैथीशंकरपुर, लालगंज, आजमगढ में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आया :-

- 1- विद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन पहुँच सकते हैं।
- 2- विद्यालय भवन में शैक्षणिक कार्य हेतु भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल निर्मित है।
- 3- विद्यालय भवन में कोई मेस या कैंटीन नहीं है।

## अग्निशमन की निम्न व्यवस्था मौजूद है:-

- 1- विद्यालय भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था सभी तलो पर की गयी है जो कार्यशील दशा में है।
- 2- विद्यालय भवन में फायर स्टेशन का फोन नं0 101, 266822, 9454418517 अंकित किया गया है।
- 3- ओवर हेड टैंक क्षमता 5000 लीटर।
- 4- विद्यालय भवन में सटाफ को आग एवं अग्निशमन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

## अग्निशमन व्यवस्था हेतु सूझाव :-

- 1- होजरील प्रत्येक तल पर।
- 2- प्रेशर पम्प टेरेस पर।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त अग्निशमन की व्यवस्था छः माह के भीतर करनी होगी अन्यथा यह एन.ओ.सी. स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण/सिस्टम को प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराकर जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम अकार्यशील पाये जाने पर यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक की स्वयं होगी। अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।

Principal  
Amrit Public School  
Mau

प्राचार्य/Principal  
सन्वीन स्कूल/Sunbeam School  
भलुईडीह, अलीनगर/Bhaluidih, Alinagar  
मऊ/Mau-275102

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
आजमगढ